



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:V:A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) CHE la Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000, ha presentato domanda in data 07/11/2024 n. 135948 riguardante la richiesta di autorizzazione ai sensi della L. R. 11 del 12/05/2022, per la realizzazione di un elettrodotto MT aereo con la posa di n. 8 sostegni, e la realizzazione di un tratto di linea MT interrato, per la connessione di un impianto di protezione da fonte solare, per una potenza di immissione richiesta di 900 kw, del produttore "Cruciata Stefano" da realizzarsi in c/da Piraino, nel territorio del Comune di Chiaramonte G. (RG).

N	Ditta	Comune	P.Ile	F.
1	BRAFA BIAGIO E BURRAFATO SILVIA	CHIARAMONTE G.	476, 477	44
2	TROVATO GIUSEPPE E TROVATO MICHELE	CHIARAMONTE G.	2, 220	44
3	CAPIZZI KATIA	CHIARAMONTE G.	19 AA, 19AB, 22AA, 22AB, 25, 29	44

Descrizione delle opere da eseguire:

Per la realizzazione degli elettrodotti in progetto si rende necessario: - Posa di un sostegno MT IMS (n°1) in lamiera zincata a sezione poligonale a tronco innestabile del tipo 14/G ad intercetto linea MT aerea esistente "PEDALINO"; - Costruzione di una linea MT a 20kV in cavo aereo del tipo 3x50+50Y ad elica visibile per una lunghezza totale di circa 226,00 m che partirà dal sostegno IMS (n°1) fino a raggiungere il sostegno capolinea, ricadente su proprietà privata; - Posa di n. 2 sostegni in lamiera zincata a sezione poligonale a tronco innestabile del tipo 16/D e 14/G; - Realizzazione di un breve tratto di linea MT a 20kV interrata con cavo 3x185mmq ad elica visibile per una lunghezza di circa 10,00 m, tra il sostegno capolinea e la futura cabina di consegna su proprietà privata;
Per l'elettrodotto MT interrato si utilizzerà cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio, è isolato con polietilene reticolato a spessore ridotto ed isolamento in gomma etilenpropilenica HEPR o in polietilene reticolato XLPE del tipo 3x240 mmq.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Chiaramonte G.

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **17/03/2025** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di S. C. Camerina e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.

e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii..

f) Che la Ditta ha chiesto di apporre sulle aree potenzialmente impegnate dagli impianti, il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art 52 del D.P.R. n. 327/2001

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata linea elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 1020 L.E.

Ragusa, 14/03/2025 Prot. n. 34329

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Di Martino)

F. to L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)