



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I:V:A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) Che la Ditta: Tiepolo s.r.l. - Corso Genova, 28 – 20123 MILANO P. Iva 13409530964, ha presentato domanda in data 11/11/2024 n. 136963 riguardante l'istanza di Autorizzazione Unica di un progetto di impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone di potenza nominale installata pari a 86'400,00 kW da realizzarsi nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).

N	Ditta	Comune	P.lle	F.
1	FORNARO GIOVANNA, IACONO ANGELO E IACONO GIOVANNI	CHIARAMONTE G.	68, 70, 146, 224, 225, 226, 227	4
2	TUMMINO SEBASTIANO	CHIARAMONTE G.	72, 73	4
3	AZZARA MARIO	CHIARAMONTE G.	13, 21, 168, 178	4
4	FERRANTE MARIA ANTONIETTA	CHIARAMONTE G.	22,24	4
5	GUCCIONE DAVIDE	CHIARAMONTE G.	25,26	4
6	PICCIOTTA SALVATRICE MERCORILLO GIOVANNI MERCORILLO GIUSEPPE	CHIARAMONTE G.	27,33,154	4
7	ALBANI SALVATRICE	CHIARAMONTE G.	28	4
8	IACONO GIOVANNI, IACONO VITO	CHIARAMONTE G.	32, 155	4
9	PICCIOTTA SALVATRICE. MERCORILLO GIOVANNI MERCORILLO GIUSEPPE	CHIARAMONTE G.	27, 33, 154	4
10	SCANDURRA SALVATORE	CHIARAMONTE G.	448	10
11	IACONO GIOVANNI IACONO VITO MERCORILLO ANGELA	CHIARAMONE G.	34, 156	4
12	ALBANI SALVATRICE	CHIARAMONTE G.	28	4
13	IACONO FERDINANDO	CHIARAMONTE G.	138	4

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.3 : Acque: concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811

Fax 0932621194

– e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it

Tel.0932221839

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 1 – Responsabile: Funz. Dir. Ignazio Ventura

Descrizione delle opere da eseguire:

L'impianto di accumulo elettrochimico in progetto prevede l'installazione outdoor, su un lotto di terreno, di container contenenti le batterie col relativo sistema di controllo BMS, il Power Conversion System per la conversione da c.c. a c.a. e viceversa, i trasformatori elevatori BT/AT, i quadri AT, il sistema di alimentazione dei servizi ausiliari e il sistema di controllo integrato d'impianto SCI. L'impianto sarà ubicato su un unico lotto di terreno di estensione catastale complessiva di circa 2,70 ettari, occupandone circa 1,31 ettari e sarà installato all'interno di un appezzamento agricolo distinto al catasto terreni del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).

L'impianto sarà corredato di: – N. 18 nuclei batterie tipo B (Figura 6), ciascuno composto da: quattro container batterie, una coppia di inverter DC/AC, un trasformatore a doppio avvolgimento BT/AT (36 kV) di potenza 6.740 kVA e le apparecchiature AT (36 kV); – N. 1 cabina comandi – cavidotto AT (36 kV) interrato di collegamento tra i nuclei di batterie, la cabina comandi e l'ampliamento/satellite 380/36 kV della stazione elettrica RTN di Chiaramonte Gulfi.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Chiaramonte G.

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **17/03/2025** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di S. C. Camerina e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata linea elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 1022 L.E.

Ragusa, 14/03/2025 Prot. n. 34342

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Di Martino)

F.to L'Ingegnere Capo
(Salvatore Caruso)

