

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

**Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture
e Impianti Energetici**
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo -
Tel.091.707.11.11
PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

epc Genio Civile di Enna
Via Roma, 209 – 94100 Enna (EN)
Tel: 0935565511
PEC: geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it

AVVISO

La Ditta **Terra Verde Solar S.r.L.** (Partita IVA 13395820965) con sede legale in Via Sant'Orsola n. 3 - Milano (MI), che ha presentato istanza in data 17/05/2024 n. 16802 al Dipartimento Regionale dell'Energia, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio delle linee elettriche aeree ed interrate in MT e delle relative opere di connessione necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto agrovoltaiico denominato "TERRA VERDE", della potenza complessiva di 17.615,85 KWp da realizzare in c/da Parrizzo, snc nel Comune di Nicosia (EN).

- Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

Che nell'ambito della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.11 del 12.05.2022 (art. 111 e seg. Del R.D. 11/12/1933, n. 1775 *Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*),

Le linee elettriche aeree ed interrate interesseranno i seguenti beni immobili ricadenti nel Comune di Nicosia e le proprietà di privati:

N	Ditta	Comune	Particelle	Foglio
1	BLANDO GIOVANNA	Nicosia	273, 315	2
2	REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	Nicosia	272, 274	2
3	GALLINA ANTONIO GALLINA FILIPPO	Nicosia	271, 377, 97	2
4	SALVO ROSARIA	Nicosia	98, 33, 99, 91	2
5	ARONA GIOVANNI	Nicosia	421, 145	2
6	ARONA SALVATORE	Nicosia	165	2
7	MATARAZZO ANTONINO ALFIO MATARAZZO DOROTEA GIOIA MATARAZZO MARIA AUSILIA MATARAZZO SANTINO ADRIANO MESSINA GIUSEPPA MARIA	Nicosia	166, 144	2
8	DI NOLFO MARIA	Nicosia	72	16
9	DI NOLFO MARIA DINOLFO GIOACCHINO DINOLFO SALVATORE	Nicosia	78, 79, 80, 89,91,90	16
10	DI NOLFO FILIPPO DI NOLFO MARIA DINOLFO GIOACCHINO DINOLFO VINCENZO GALLINA SALVATORA DINOLFO GIOACCHINO DINOLFO SALVATORE	Nicosia	290	16
11	DINOLFO GIOACCHINO DINOLFO SALVATORE	Nicosia	242, 241, 240, 238	16
12	CONTE ANTONINO CONTE DOMENICA CONTE EPIFANIO FELICE CONTE GIUSEPPINA CONTE MARIA CARMELA CONTE SALVATORE CONTE SANTO	Nicosia	326, 324	16
13	COMUNE	Nicosia	325	16
14	RESTIVO MARIA	Nicosia	315	16
15	MELANDRINO GIUSEPPE	Nicosia	157, 164	16
16	RESTIVO ANTONINA	Nicosia	340, 337	16



TERRA VERDE SOLAR

17	RESTIVO SEBASTIANO MARIO	Nicosia	330	16
18	ANDOLORO BENEDETTA PANE ROBERTO	Nicosia	134, 23	16
19	DUCA SARINA	Nicosia	266	16
20	CONTE SALVATORE	Nicosia	270	16
21	AMBROGIO GIOVANNA MELANDRINO GIUSEPPE	Nicosia	158, 160	16

DESCRIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto, denominato "TERRA VERDE" (codice POD IT001E939151532), è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in media tensione. L'impianto è suddiviso in due sotto impianti denominati Terra Verde 1 e Terra Verde 2 aventi rispettivamente una potenza nominale di 9.875,25 kWp e di 7.740,6 kWp per una potenza nominale complessiva pari a 17.615,85 kWp.

Per il progetto in esame si stima una producibilità dell'impianto agrivoltaico di circa 31,99 GWh/anno, che consente di risparmiare almeno 5.982,40 TEP/anno e di evitare almeno 18.555,04 ton/anno di emissioni di CO₂.

Le opere da realizzare, così come previsto nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) elaborata da e-Distribuzione su richiesta del Produttore, consistono in un impianto cosiddetto "di rete per la connessione" e un impianto del Cliente produttore. I due sotto impianti Terra Verde 1 e Terra Verde 2 saranno allacciati (come previsto dalla TICA, Codice rintracciabilità: 385645666 e 385992698) alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite realizzazione di due nuove cabine di consegna collegate tramite due cavidotti interrati e due elettrodotti aerei di collegamento alla cabina primaria CP "Nicosia".

DESCRIZIONE IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Le opere da realizzare per la connessione si articolano in:

- Posa di una nuova cabina di consegna MT/BT del tipo prefabbricata DG2061 ed.9, denominata "Terra Verde 1" che ricade all'interno del foglio di mappa n°16 particella 134;
- Realizzazione di scavo per posa cavi MT Al 3x1x240 mmq per una lunghezza di circa 70 mt dalla montante del nuovo sostegno di partenza della linea aerea sino alla cabina esistente all'interno della CP Nicosia;
- Realizzazione scavo per posa cavi MT Al 3x1x240 mmq per una lunghezza di circa 24 mt su terreno agricolo dal montante di arrivo della linea aerea sino alla nuova cabina "Terra Verde 1" ;
- Realizzazione tratta in cavo aereo tripolare isolato ad elica visibile del tipo Al 3x150+50Y mmq per una lunghezza di circa 3063m;
- Posa di n° 32 nuovi sostegni poligonali del tipo 14/E; 14/F; 14/G; 14/H; 16/E; 16/F; 16/G e 18/F;

TERRA VERDE SOLAR s.r.l.

Via Sant'Orsola n. 3 – 20123 Milano (MI)

P.IVA 13395820965

terraverdesolar@legalmail.it



TERRA VERDE SOLAR

- installazione di n.ro 2 sezionatori motorizzati a palo sul sostegno n. 1 della tipologia 14/H e sul sostegno n. 14 della tipologia 14/G.
- Posa di una nuova cabina di consegna MT/BT del tipo prefabbricata DG2061 ed.9, denominata “Terra Verde 2” che ricade all’interno del foglio di mappa n. 16 particella 23;
- Realizzazione scavo per posa cavi MT Al 3x1x240 mmq per una lunghezza di circa 58 mt dal montante del nuovo sostegno di partenza della linea aerea sino alla cabina esistente all’ interno della CP Nicosia;
- Realizzazione tratta in cavo aereo tripolare isolato ad elica visibile del tipo Al 3x150+50Y mmq per una lunghezza di circa 3109 mt;
- Realizzazione scavo per posa cavi MT Al 3x1x240 mmq per una lunghezza complessiva di circa 5 mt su terreno agricolo dal montante di arrivo della linea aerea sino alla nuova cabina “Terra Verde 2” ;
- Posa di 33 nuovi sostegni poligonali del tipo 14/E, 14/F, 14/G, 14/H, 16/E, 16/F, 16/G, 16/H e 18/F;
- installazione di n.ro 2 sezionatori motorizzati a palo sul sostegno n. 1 della tipologia 14/H e sul sostegno n. 14 della tipologia 16/G.

L’elettrodotto MT aereo per le opere di connessione presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza complessiva: m.3063 e 3109;
- Tensione Concatenata: 20kV;
- Frequenza: 50 Hz;
- Conduttore: Elicord Al 3x150+50Y mmq;
- Sigla designazione cavi: ARE4H5EXY - 12/20 kV

L’elettrodotto MT interrato presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza complessiva: m.70 e 24;
- Tensione Concatenata: 20kV;
- Frequenza: 50 Hz;
- Conduttore: AL 3x1x240 mmq;
- Sigla designazione cavi: ARE4H5EX - 12/20 kV

CHE con il presente avviso ha inizio il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, condizione questa che consentirà la successiva espropriazione delle aree interessate a favore del beneficiario dell’espropriazione/constituzione di servitù inamovibile;

CHE l’area richiesta in espropriazione/constituzione di servitù inamovibile è quella contrassegnata sugli elaborati grafici depositati e a disposizione del pubblico per la consultazione;

CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che le linee elettriche si sviluppino nel territorio del Comune di Nicosia.

CHE copia del presente “AVVISO” verrà pubblicato presso l’Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Nicosia e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia Servizio III – Autorizzazioni – Palermo.



TERRA VERDE SOLAR

CHE i decreti di Autorizzazione delle Linee Elettriche sopraindicate, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L.n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

CHE, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del DPR 327/2001, colui che risulta proprietario secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio, e riceva una comunicazione relativa alla procedura espropriativa, è tenuto ad informare l'Amministrazione scrivente dell'eventualità che non sia più effettivamente proprietario, indicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, e fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. Non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni e delle migliorie intraprese sui fondi oggetto della servitù dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. Le eventuali osservazioni proposte tempestivamente saranno valutate e ad esse sarà data risposta con apposita comunicazione scritta.

Milano lì, 11.03.2025

Il dichiarante