

AVVISO

Visto l'Art. 12 del D.Lgs. N.387 del 29/12/2003 – “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” e gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 -
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

PREMESSO CHE

Il beneficiario dell'autorizzazione, per l'impianto di rete per la connessione, è **TERNA S.p.A.**

SI RENDE NOTO

- a) Che la ditta DREN SOLARE 13 S.R.L. con sede legale in Via Triboldi Pietro N.4, CAP: 26015, Soresina (CR), P.IVA 01785270198, ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. N.387/2003** in data 23/01/2024 ai fini dell'autorizzazione per la **costruzione e l'esercizio di un impianto solare agro-fotovoltaico di potenza nominale in DC (moduli) 39.633,16 kWp e in AC pari a 39.600 kW denominato “AGV LICATA” comprensivo delle opere di rete per la connessione alla RTN, da installarsi sui terreni agricoli siti in c/da Giovine, c/da Camastrella, c/da Sconfitta, nel comune di Licata (AG).**

Le opere di connessione, individuate nella STMG, ricadono nelle seguenti particelle:

Servitù di Elettrodotto aereo 220 kV:

- Catasto Terreni del Comune di Licata;
Foglio n° 13;
Particelle nn° 87, 124, 122, 109, 86, 143, 144, 46, 170, 171, 151, 152, 146, 253, 256, 252, 235, 231, 236, 230, 232, 284, 283, 107, 92, 34, 142, 141, 169, 33;

Area Stazione RTN:

- Catasto Terreni del Comune di Licata;
Foglio n° 13;
Particelle nn° 92, 34, 142, 141, 169, 33, 180;

Le opere di rete (impianto di Utenza), ricadono nelle seguenti particelle:

Servitù di Elettrodotto interrato 36 kV:

- Catasto Terreni del Comune di Licata;
Foglio n° 5;
Particelle nn° 165, 263, 205;
Foglio n° 6;
Particelle nn° 69, 142;
Foglio n° 7;
Particelle nn° 72, 16, 88, 58, 62, 60, 85, 93, 57, 75, 61, 56, 52, 94, 222, 221, 220;
Foglio n° 13;
Particella n° 35;
Foglio n° 14;
Particelle nn° 102, 101, 72, 513, 487, 76, 486, 154, 155, 151, 61, 120, 119;
Foglio n° 15;
Particelle nn° 8, 76, 74, 7, 42;
Foglio n° 16;
Particelle nn° 216, 187, 197, 196, 140, 141, 4, 77, 66, 479, 481;

Foglio n° 22;
Particelle nn° 88, 272, 279;

a servizio dell'impianto agro-fotovoltaico denominato "**AGV LICATA**" da installarsi sui terreni agricoli siti in c/da Giovine, c/da Camastrella, c/da Sconfitta, nel comune di Licata (AG) e riportati nel Catasto dei Terreni del comune medesimo, al foglio 5 particella n° 220, foglio 6 particelle n° 16, 19, 58, 59, 109, 111, 113, 235, 237, foglio 7 particelle n° 18, 19, 26, 44, 46, 51, 53, 104, 106, 143, 237, 373 e foglio 16 particelle n° 5, 8, 9, 12, 13, 14, 74, 75, 76, 79, 80, 139, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 332, 333, 400, 401, 402, 413, 415, 442, 443, 477.

SINTESI TECNICA OPERE IN PROGETTO

Il progetto è localizzato in Sicilia nel Comune di Licata (AG), in c/da Sconfitta, c/da Camastrella e c/da Giovine e censiti in Catasto Terreni al Foglio N.5 particella n° 220, Foglio N.6 particelle nn° 16, 19, 58, 59, 109, 111, 113, 235, 237, Foglio 7 particelle nn° 18, 19, 26, 44, 46, 51, 53, 104, 106, 143, 237, 373 e Foglio 16 particelle nn° 5, 8, 9, 12, 13, 14, 74, 75, 76, 79, 80, 139, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 332, 333, 400, 401, 402, 413, 415, 442, 443, 477;
e prevede la realizzazione di un impianto Agro-voltaico di potenza di picco del generatore (moduli) pari a 39.633,16 kWp [DC] e potenza in immissione richiesta ai fini della connessione pari a 39.600 kW [AC].

L'impianto sarà costituito da 1.248 tracker, così suddivisi:

- 798 tracker da 56 moduli;
- 236 tracker da 28 moduli;
- 214 tracker da 14 moduli.

per un numero complessivo di n° 54.292 moduli. I moduli fotovoltaici saranno del tipo "TWMHF - 66HD695-730W" con una potenza nominale di picco pari a 730 Wp ed avranno ciascuno dimensioni di 2384 ± 1303 ± 35 mm ed un peso di 38,7 kg circa. Complessivamente l'impianto in progetto interesserà un'area di circa mq 491.354 (superficie recintata complessiva) e la superficie occupata dai moduli è di mq 170.911,49 circa (senza considerare lo spazio tra un modulo ed un altro).

I pannelli saranno collegati in serie fra loro a formare stringhe di lunghezza pari a 28 moduli; le stringhe sono collegate a 36 inverter di stringa con potenza nominale di 165 kW per i Kaco Blueplanet 165 TL3 e 10 inverter con potenza nominale di 4100 kW per gli inverter Gamesa Proteus 4100. Questi ultimi sono associati a trasformatori 36 kV/BT, dai quali partono cavi interrati a 36 kV che vanno a collegare le cabine tra di loro in modo da formare un doppio anello che garantisca la continuità di esercizio anche in caso di guasti; tutti questi cavi convergono alla cabina di consegna/smistamento che a sua volta si connette, tramite cavo interrato su strada pubblica, direttamente allo stallo a 36 kV della Stazione Elettrica in progetto prevista dalla STMG fornita da Terna.

- b) Che, come da documenti allegati al progetto, risulta che la linea elettrica a 36 kV in progetto si sviluppa nel territorio del Comune di Licata (AG);
- c) Che la Domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati presso questo Ufficio, per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 28/10/2024 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio;
- d) Che ai fini dell'Autorizzazione per la costruzione ed esercizio delle opere di connessione sopra descritte è necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'Autorità competente, vale a dire l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia servizio III – Autorizzazioni – Palermo;

- e) Che i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L. n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33 e ss.mm.ii, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione delle sopramenzionate Opere di connessione, dovranno essere presentate a questi Uffici, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, si potrà prendere contatto con l'Ing. Marco Anfuso ai seguenti recapiti:

- Num. Telefono: 0932729936
- Indirizzo E-Mail: info@regran.it
- PEC: info@pec.regran.it

Soresina (CR), lì 18/10/2024

Firma