



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento

Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio Ufficio

Genio Civile Agrigento

U.O. 3 Concessioni e autorizzazioni Acque - Impianti elettrici

MODELLO AVVISO

(Ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/33)

La società **ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A.**, con sede in MILANO (MI) via MAROSTICA n. 1, iscritta alla C.C.I.A.A. di MI con **P.I. 12930940155**, e **n. R.E.A. MI-1597456**, ha presentato istanza presso l'Ufficio del Genio Civile di AGRIGENTO (AG) in data 11/03/2025 mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it, acquisita con prot. n. 32.942 del 12/03/2025 pos. (sezione) _____, pos. (ufficio) _____ ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. N. 387/2003 edell'art.111 del T.U. n° 1775/33, per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un Elettrodotto per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto **BESS (BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM)** di tipo stand alone, con una potenza in immissione pari a **100 MW** e capacità pari a **400 MWh**.

Le opere di connessione saranno composte da:

- Una sottostazione elettrica utente (innalzamento) che interessa le particelle catastali al foglio **22** part.Illa **36** del **Comune di Cattolica Eraclea (AG)**;
- Una linea elettrica interrata in MT da 30 kV che interessa le particelle catastali al foglio **38** part.Illa **10** del **Comune di Cattolica Eraclea (AG)** e le particelle catastali al foglio **40** part.Ille **19-18-138** del **Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG)** e **parte su strada comunale**, da realizzare con cavo in alluminio alla tensione di rete di 30 kV, frequenza 50 Hz, da collocare a minimo 1,20 m di profondità, dall'impianto BESS alla sottostazione Utente;
- Una linea elettrica interrata in AT da 220 kV che interessa le particelle catastali al foglio **22** part.Ille **36-103** del **Comune di Cattolica Eraclea (AG)** da realizzare con cavo in alluminio alla tensione di rete di 220 kV, frequenza 50 Hz, da collocare a minimo 1,20 m di profondità dalla sottostazione utente alla Stazione Elettrica Terna individuabile al foglio **22** part.Ille **123-103-122** del Comune di Cattolica Eraclea (AG).

L'impianto BESS interessa le particelle catastali al foglio **38** part.Ille **10-77** del Cattolica Eraclea (AG) e le particelle catastali al foglio **40** part.Ille **273-271-398-399-397-396** del Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG).

L'originale dell'istanza ed i documenti ad essa allegati, sono depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per 15 giorni consecutivi a datare dalla pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui gli Uffici sono aperti al pubblico. Ai sensi dell'art. 112 del T.U.n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata l'autorizzazione, dovranno essere presentate entro 30 gg. dalla data dell'inizio della presente pubblicazione, dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento competente territorialmente per l'istruttoria della pratica, che riferirà all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in merito alle opposizioni e osservazioni di cui sopra. Ai sensi del D. Lvo 387/2003 art. 12, il presente progetto e le relative opere risultano di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

A firma

A firma dell'Ufficio