

AVVISO

Visto l'Art. 12 del D.Lgs. N.387 del 29/12/2003 – “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” e gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 -
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

PREMESSO CHE

Il beneficiario dell'autorizzazione, per l'impianto di rete per la connessione, è **TERNA S.p.A.**

SI RENDE NOTO

- a) Che la ditta DREN SOLARE 4 S.R.L. con sede legale in Via Triboldi Pietro N.4, CAP: 26015, Soresina (CR), P.IVA 01771780192, ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. N.387/2003** in data 18/04/2024 ai fini dell'autorizzazione per la **costruzione e l'esercizio di Impianto agrivoltaico, denominato “PV Gallitello”, della potenza nominale di 99,026 MW e sistema di accumulo pari a 45 MW e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, nonché delle opere accessorie nel Comune di Calatafimi-Segesta (TP) e Monreale (PA).**

Le opere di connessione, individuate nella STMG, ricadono nelle seguenti particelle:

Area RTN 220/150/36 kV (IRC):

Comune di Monreale (PA): foglio di mappa 155 particella 917

Area Stazione Utente di collegamento in antenna a 36kV (IUC):

Comune di Monreale (PA): foglio di mappa 155 particelle 615,644

Le opere relative all'impianto agro-fotovoltaico denominato “PV Gallitello” da installarsi sui terreni agricoli nel comune di Calatafimi-Segesta (TP) ricadono nelle seguenti particelle del Comune di Calatafimi Segesta:

foglio di mappa 126 particelle 82, 126, 161, 181 e 1854,72, 20, 21, 6

foglio di mappa 121 particelle 27, 28, 29, 30, 38, 50, 51, 55, 102, 103, 104, 109, 121, 133, 154, 155, 156, 170 e 172, 20, 114,20, 83, 8, 75, 69,228, 59, 72

foglio di mappa 118 particelle 3, 12, 17, 18 19, 34, 35, 39, 40, 53, 54, 57, 64, 65, 102, 103, 109, 114, 116, 117, 122, 130, 178, 180, 181, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197 e 198; 139, 140, 141

foglio di mappa 119 particelle 25, 126, 127 e 128, 10, 14, 21, 22, 23, 24, 42, 68, 112, 119, 121, 176, 177 e 246, 5, 6, 43, 44, 37, 61, 16

foglio di mappa 124 particelle 40

foglio di mappa 122 particelle 55, 111

foglio di mappa 125 particelle 55, 57, 58, 59, 60

SINTESI TECNICA OPERE IN PROGETTO

Il progetto è localizzato in Sicilia nel Comune di Calatafimi-Segesta (TP) e Monreale (PA) e prevede la realizzazione di un impianto Agro-voltaico di potenza nominale di 99,026 MW e sistema di accumulo pari a 45 MW.

Il progetto di parco agro-voltaico prevede 16 lotti, che insistono su zona agricola, per un'area totale di circa 174,30 ha comprensivi di:

- ❖ Area occupazione trackers 43 ha ca. pari al 30% circa della superficie disponibile;
- ❖ Area fascia arborata di 10 m. di separazione e protezione: 20,91 ha ca.;
- ❖ Area fasce di 10 m contermini agli impluvi: 14,88 ha ca.;
- ❖ Superficie coltivata come da Relazione Agrovoltaico: 105 ha ca.
- ❖ Superficie rinaturalizzata: 4,716 ha ca.

compresi un numero complessivo di n° 169064 moduli e un'area di accumulo della capacità di 45 MW/h, per l'accumulo di parte dell'energia prodotta

I moduli fotovoltaici saranno del tipo "Tipo Suntech Ultra V pro STP570S.C72/Nsh+" con una potenza nominale di picco pari a 570 Wp ed avranno ciascuno dimensioni di 1134x2278x30 mm ed un peso di 31,2 kg circa.

I pannelli saranno collegati in serie fra loro a formare stringhe di lunghezza pari a 28 moduli; le stringhe sono collegate a 36 inverter di stringa di tipo GAMESA ELETIC.RIC PV STATION, delle seguenti potenze nominali 4.095 kVA, 4.504 KVA e SMA MV Sunny central con le seguenti potenze nominali 500 kVA, 1.100 kVA e 2.200 kVA.. All'interno dell'impianto sono previste 20 power station (una per ogni sottocampo) con la funzione di raccogliere le linee elettriche provenienti dalle stringbox e innalzare la tensione da BT a AT 36 kV e convogliare l'energia su una linea unica. Da STMG trasmessa da Terna s.p.a. cod. prat. 202200811 la connessione dell'impianto avverrà in antenna a 36 kV su nuova stazione elettrica di smistamento 220/150/36 kV della RTN, da inserire in entra-esce su entrambe le terne della linea RTN a 220 kV "Partinico-Partanna".

- b) Che, come da documenti allegati al progetto, risulta che la linea elettrica a 36 kV in progetto si sviluppa nel territorio del Comune di Monreale (PA);
- c) Che la Domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati presso questo Ufficio, per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **26/03/2025** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio;
- d) Che ai fini dell'Autorizzazione per la costruzione ed esercizio delle opere di connessione sopra descritte è necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'Autorità competente, vale a dire l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia servizio III – Autorizzazioni – Palermo;
- e) Che i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L. n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33 e ss.mm.ii, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione delle sopramenzionate Opere di connessione, dovranno essere presentate a questi Uffici, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, si potrà prendere contatto con l'Ing. Andrea Paolo Bondi ai seguenti recapiti:

- Num. Telefono: 0374 415311
- Indirizzo E-Mail: info@decalrenewables.com
- PEC: drensolare4@legalmail.it

Milano lì 15/04/2025

Firma