

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

SERVIZIO 1 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE – PIANIFICAZIONE DI

COMPETENZA NAZIONALE

Via Giovanni Bonsignore, 1 – 90135 Palermo

Protocollo n. 15585 del 30 /05/2025**OGGETTO: PIANIFICAZIONE RISORSA IDRICA 2025 PER GLI INVASI FANANO E PIANO DEL LEONE (EX ART. 145 D.LGS 152/2006)****SICILIACQUE S.P.A.**siciliacque@siciliacquespa.com**A.T.I. AGRIGENTO**atiag9@pec.it**A.T.I. CALTANISSETTA**ati@pec.atcaltanissetta.it**A.T.I. PALERMO**presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it**A.I.C.A.**pec.aica@pec.it**CALTAQUA S.P.A.**direzione.generale@pec.caltacqua.it**A.M.A.P. S.P.A.**amapsa@legalmail.it**CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE**consorzibonificasiciliaoccidentale@legalmail.itagrigento@pec.consorzibonificasicilia.itcaltanisseta@pec.consorzibonificasicilia.it**UFFICIO DEL GENIO CIVILE – AGRIGENTO**geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it**UFFICIO DEL GENIO CIVILE – CALTANISSETTA**geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it**UFFICIO DEL GENIO CIVILE – PALERMO**geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it**DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI****SERVIZIO 1****SERVIZIO 2**dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA
n.q di Commissario per l'emergenza idrica per l'agricoltura e la zootecnica

DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
n.q. di coordinatore della Cabina di Regia
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c., all'On.le **PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**
presidente@certmail.regione.sicilia.it

La situazione di siccità estrema e prolungata che continua a interessare l'intero territorio regionale, com'è noto, alla luce del monitoraggio svolto dall'Osservatorio degli utilizzi idrici ex art. 11 della legge 68/2023, ha determinato lo stato di severità idrica alto e, da ultimo, la Giunta Regionale ha dichiarato, con Delibera n. 127 del 6 maggio 2025, lo stato di crisi e di emergenza regionale per la durata di mesi dodici, su tutto il territorio regionale, per la salvaguardia del settore agricolo e zootecnico della Regione Siciliana. Ulteriormente con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09/05/2025 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi in relazione alla situazione di grave deficit idrico.

Le analisi svolte, sulla base dei volumi utili al 19 maggio e delle risultanze del monitoraggio dell'Osservatorio degli utilizzi idrici nella seduta del 7 e 8 maggio 2025, hanno portato a definire la pianificazione delle risorse ex art. 145 del D.Lgs 152/2006 per gli invasi Fanaco e Piano del Leone per il periodo fino al 31 dicembre 2025, riservando un volume sufficiente a garantire anche i primi due mesi del 2026 come da decisione assunta nell'ambito della stessa seduta.

In particolare, con nota prot. 001-0004795-GEN del 19/05/2025 assunta al prot. 14407 di pari data, come rettificata dalla successiva nota prot. 001-0005188-GEN del 27/05/2025 con prot. AdB 15311 del 28/05/2025, la società Siciliacque SpA ha comunicato il piano dei prelievi previsti dai due invasi, secondo uno scenario che consentirebbe un piano di distribuzione alle utenze servite dal bacino Fanaco-Madonie Ovest in grado di soddisfare tutte le richieste di utilizzo della risorsa, garantendo una riserva per i primi due mesi del 2026 stimata in 1,16 Mmc.

Si determina, pertanto, di pianificare la risorsa di 5,06 Mmc per tutti gli usi nei termini prospettati da Siciliacque con la citata nota 001-0004795-GEN/2025.

videnza che, in relazione all'attuale situazione, è necessario garantire un adeguato e tempestivo monitoraggio dello stato degli invasi. A tal riguardo, con la nota prot. n. 2626 del 16/02/2022, sono state definite le modalità operative e la tempistica per l'effettuazione e la trasmissione del bilancio d'invaso: dette disposizioni sono quindi da considerarsi confermate e si ribadisce pertanto, con la presente, la necessità della loro attuazione con la trasmissione dei dati indicati nel predetto documento.

In particolare, Siciliacque provvederà a trasmettere:

- bilanci di invaso al 1° del mese (**trasmissione con frequenza mensile**);

- volumi invasati e volumi utili invasati al lunedì di ogni settimana (**trasmissione con frequenza settimanale e al 1° di ogni mese**);
- volumi erogati (**trasmissione con frequenza mensile**).

Ulteriore elemento del sistema di monitoraggio è costituito dalle indicazioni fornite da quest'Autorità con la nota 8447 del 28/05/2021 (che si allega alla presente) per gestire le situazioni di crisi, individuando a tal fine le situazioni di allerta e di emergenza. Dette indicazioni sono confermate anche per quest'anno e si invitano al riguardo tutti gli enti alla loro implementazione. In relazione alle misure sopra individuate l'ente gestore dell'invaso della risorsa vorrà attivare tutte le iniziative utili dandone comunicazione a quest'Autorità che si riserva di fornire ulteriori indicazioni in relazione agli esiti del monitoraggio anche al fine di una eventuale rimodulazione del provvedimento pianificatorio.

Appare utile, inoltre, ricordare che il prelievo delle risorse deve essere effettuato previa osservanza del R.D. 1775/1933 (titolo abilitante e pagamento del relativo canone).

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Ing. Enzo Marco Castrogiovanni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. Antonino Granata)

IL SEGRETARIO GENERALE
SANTORO

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA**PIANIFICAZIONE RELATIVA AGLI INVASI FANACO PIANO DEL LEONE**

Invaso	Volume invasato [Mmc]	Volume utile [Mmc]	Fabbisogno fino al 31/12/2025 [Mmc]	Fabbisogno 1° bim. 2026 [Mmc]	PIANIFICATO	Note
Fanaco	4,76	4,11	3,64	0,99	4,62	Oltre al volume utile sarà possibile prelevare 0,54 Mmc con l'utilizzo della zattera installata. Il volume utile si considera al netto dell'evaporazione stimata dal gestore Siciliacque.
Piano del Leone	3,35	1,57	1,43		1,43	Il volume utile si considera al netto dell'evaporazione e dell'interrimento stimati dal gestore Siciliacque.